


Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином  
реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
**06.12.2021 № 43210041000101434670**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
в Вятскополянском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 20.12.2021 г.

**N 0153**

При проведении плановой выездной проверки в связи с наступлением срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия, включенного в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Кировской области Е.А. Белоусовой 30.10.2020 года, в соответствии с решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Балакина Андрея Александровича от 06.12.2021 № 028 в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (МКОУ ООШ Г. СОСНОВКА), ИНН 4307005045, ОГРН 1024300610730, КПП 430701001, юридический и фактический адрес: 612994, Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Советская, д.73 при рассмотрении документов: акта проверки от 20.12.2021 № 028, результатов лабораторных исследований и испытаний, измерений, экспертиз, протокола осмотра помещений, территорий МКОУ ООШ Г. СОСНОВКА от 08.12.2021, протокола опроса от 07.12.2021 г, письменного объяснения от 20.12.2021, выявлены нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: п.1. ст. 2, статей 11, 17, 24, ч.1 ст. 28, ст. 29, ч.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.3.3, п. 2.4.6, п. 2.4.6.2, п. 2.6.1., 2.6.3, 2.6.5., 3.4.13, 2.8.3, п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., 2.11.7., 2.11.2, 2.4.11., п. 3.4.15., п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 3.2, п.3.3., п. 2.16., п.2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п.6.6., 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей, на



основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

### **Предписываю:**

1. Провести косметический ремонт стен, потолков, полов с целью ликвидации дефектов внутренней отделки в учебных кабинетах: полов в учебных кабинетах № 2 (4б, 3б), № 1 (1б, 3в), №11 (английского языка и географии), № 10 (русского языка), в кабинете № 3 (4 «а», 2 «б»), (восстановить плинтус), заделать щели в кабинете №14 (истории), медицинском кабинете, пола и потолка в туалете для мальчиков (2 этаж); полов в зоне рекреации (коридоре 1-го и 2-го этажей); стен в учебных кабинета № 13 (физики), № 8 (математики и информатики), стен в туалете для мальчиков на 1,2 этажах; стен в зоне рекреации (коридоре 1-го этажа, медицинском кабинете; в пищеблоке в складском помещении (кирпичной кладки оконных проемов), потолков и полов в пищеблоке (складском помещении, горячем цехе, мясо-рыбном цехе, в моечном цехе, столовой пищеблока), входной двери в пищеблок влагостойкими материалами, устойчивыми для проведения текущих и генеральных уборок в соответствии с требованиями п.2.5.1., п. 2.5.2, п.2.5.3., п.2.11.7., 2.11.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.16, 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Срок исполнения: 01.09.2022

2. Подключить к водонагревающему устройству установленные умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной воды со смесителями в школьных туалетах для учащихся на 1-2 этажах, персонала на 1 этаже в соответствии с требованиями п.п. 2.6.1, п. 2.6.3., 2.6.5., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 01.09.2022

3. Покрасить деревянные конструкции оконных рам в горячем цехе пищеблока, в учебных кабинетах: начальных классов № 2 (4б, 3б), №4 начальных классов (1а, 3а), кабинете № 1 (1б, 3в), кабинете технологии, кабинете № 10 (русского языка), влагостойкими материалами, устойчивыми для проведения текущих влажных и генеральных уборок с целью возможности очистки оконных рам по мере загрязнения и обеспечения проветривания учебных помещений в соответствии с требованиями п.2.8.3, 2.11.7., 2.11.2. СП 2.4.3648-20, п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Срок исполнения: 01.09.2022

4. Провести остекление окон из цельного стеклопалатна в учебных кабинетах: начальных классов №3 (4а, 2б), начальных классов № 2 (4б, 3б), начальных классов № 1 (1б, 3в), № 11 (английского языка и географии), № 13 (физики), начальных классов №4 (1а, 3а), кабинете технологии, № 10 (русского языка), № 14 (истории), в зоне рекреации (коридоре) и раздевалке 1-го этажа, в туалете 1-го этажа для девочек, туалете 2-го этажа для мальчиков и для девочек в соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022

5. Заменить окна, конструкция оконных рам которых не обеспечивать возможность открытия створок, с ветхими деревянными рамами, оконные рамы, имеющие риск выпадения стекол при снятии оконных рам для обеспечения возможности чистки оконных стекол по мере их загрязнения в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022

6. Установить производственные цельнометаллические столы в производственные цеха: мясо-рыбный для разделывания птицы (кур) и обработки яиц, цельнометаллический стол для обработки рыбы, в рабочей зоне горячего цеха обеспечить раздельную первичную и вторичную обработку овощей с установкой дополнительного цельнометаллический стола с целью обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при использовании



продовольственного (пищевого) сырья на пищеблоке при приготовлении продукции в соответствии с требованиями п. 2.3.3., п. 2.4.6., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2., 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Срок исполнения: 01.09.2022

7. В производственных помещениях пищеблока, используемых для приготовления пищи провести замену посуды для приготовления 1-х, 2-х, 3-х блюд из алюминия на посуду из нержавеющей стали, заменить эмалированную посуду с поврежденной эмалью, отбитыми краями, сколами, деформированную посуду, столовую посуду (тарелки) со сколами в соответствии с требованиями п. 2.4.6., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022

8. Оснастить туалеты для учащихся: на 1-м и 2-м этажах держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2022

9. При реализации образовательных программ соблюдать санитарно эпидемиологические требования: при составлении расписания уроков учитывать дневную умственную работоспособность обучающихся, обеспечить равномерное распределение образовательной ежедневной нагрузки в соответствии с требованиями к объему максимально допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 5-6 классов, обеспечить образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в первую смену. в соответствии с требованиями п.3.4.15., п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 01.09.2022

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе (г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17 а) **не позднее 01.09.2022 года.**

В случае не представления информации, юридическое лицо будет привлечено к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7. КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц- от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц- от десяти до двадцати тысяч рублей.

Ответственность по выполнению предписания возлагается на юридическое лицо- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области в лице законного представителя юридического лица – директора Неймана Александра Геннадьевича.

М.П. Ведущий специалист- эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе:

 И.В. Напольских

«20 сентября 2021 г. директор Нейман А.Г. Ф.И.О. (подпись)»  
должность